

西城区2020年锅炉废气监督性监测结果

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
1	北京天恒热力有限公司	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2020-11-17	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	20	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	43	95	是			
				锅炉烟囱2	废气	2020-11-17	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	23	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是			
2	北京宣房楼宇设备公司(建功北里锅炉房)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱2	废气	2020-11-13	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	25	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是			

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注			
3	北京宣房楼宇设备公司(平原里锅炉房)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2020-11-16	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)				
							氮氧化物(mg/m3)	26	30	是						
							林格曼黑度(级)	<1	1	是						
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)				
4	北京宣房楼宇设备公司(马连道供热厂)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2020-11-12	二氧化硫(mg/m3)	3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)				
							氮氧化物(mg/m3)	34	80	是						
							林格曼黑度(级)	<1	1	是						
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)				
							锅炉烟囱4	废气	2020-11-12	二氧化硫(mg/m3)	3	10		是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)
										氮氧化物(mg/m3)	35	80		是		
										林格曼黑度(级)	<1	1		是		
										一氧化碳(mg/m3)	6	95		是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
5	北京纵横臣仕供暖服务有限公司(北广电子集团有限责任公司)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2020-11-17	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	23	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	