

2021年西城区污染源废气监测结果（第一批）

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
1	北京宣房楼宇设备公司(建功北里锅炉房)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱2	废气	2021-02-04	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	19	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	9	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
2	北京宣房楼宇设备公司(平原里锅炉房)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2021-02-04	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	28	30	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
				锅炉烟囱3	废气	2021-02-04	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是	锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)		
							氮氧化物(mg/m3)	23	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是	北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)		

2021年西城区污染源废气监测结果（第一批）

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
3	北京宣房楼宇设备公司（马连道供热厂）	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2021-01-25	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	64	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是			
				锅炉烟囱3	废气	2021-01-25	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是	锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)		
							氮氧化物(mg/m3)	55	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是			
4	北京纵横臣仕供暖服务有限公司(北广电子集团有限责任公司)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱1	废气	2021-02-08	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是	锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)		
							氮氧化物(mg/m3)	26	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是			

### 2021年西城区污染源废气监测结果（第一批）

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
4	北京纵横臣仕供暖服务有限公司(北广电子集团有限责任公司)	西城区	工业污染源	锅炉烟囱3	废气	2021-02-08	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	24	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	