

2021年西城区污染源废气监测结果（第二批）

序号	企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
1	北京天恒热力有限公司	西城区	工业污染源	锅炉烟囱3	废气	2021-03-09	二氧化硫(mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物(mg/m3)	14	80	是			
							林格曼黑度(级)	<1	1	是			
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	