

北京市西城区人民政府办公室文件

西政办发〔2013〕20号

北京市西城区人民政府办公室关于 认真做好突出火灾隐患挂牌督办工作的通知

区政府各委、办、局，各街道办事处，各有关单位：

为深入贯彻落实党的十八大精神，按照火灾隐患实行“季度报告、定期挂账、跟踪督办、整改销账”常态化监管模式的工作要求，结合当前“打基础、除隐患、创平安”消防安全大排查大整治专项行动，区政府决定对排查发现的5件突出火灾隐患实行区级挂牌督办。为做好隐患督办工作，现提出以下工作要求：

一、高度重视，加快隐患整改进程

各单位、各街道要高度重视挂牌火灾隐患的督办促改工作，要切实督促隐患主责单位和相关行业监管部门履行工作职责，制定整改措施，落实整改资金，加快整改进程，确保火灾隐患及时得到解决。对于未列入区级挂牌督办的其他突出火灾隐患，要结合实际依法依规实施街道级挂牌督办。

二、严格标准，规范挂账督办流程

各单位、各街道要严格按照公安部《重大火灾隐患判定标准》判定重大火灾隐患，规范重大火灾隐患专家论证、挂牌督办、整改销账等流程，建立重大火灾隐患档案，留存相关文件、专家论证及集体讨论纪要、相关法律文书和影像、文字资料备查。区防火委办公室要定期汇总各单位动态及挂牌情况，适时进行通报，同时纳入落实政府消防工作责任制绩效考评工作范围。

三、及时复查，坚决杜绝隐患反复

对于已挂牌督办的隐患单位，各单位、各街道要及时组织复查，满足整改标准的，填写销账表加盖本级街道办事处公章报送区防火委办公室。对于未按时限完成整改的，要利用专业优势，从技术及法律法规上提供帮扶指导，加快整改进度。对于整改不力的单位和个人要加大整治力度，采取罚款、三停（停止施工、停止使用、停产停业）、拘留等处罚手段，坚决防止发生火灾事故。

附件：1. 区级挂牌督办火灾隐患明细表

2. 挂牌督办火灾隐患销账情况统计表

北京市西城区人民政府办公室

2013 年 9 月 24 日

附件 1

区级挂牌督办火灾隐患明细表

序号	单位名称	单位地址	主体责任单位	隐患详情	执法情况	防范措施及整改进展	街道
1	民族大世界商场	西城区小石虎胡同 33 号	国家民族事务委员会	该单位属于国家级文物保护单位，营业区内搭建 500 平米聚苯内芯材为聚苯乙烯的彩钢板房用于经营。	责令限期整改	责令单位加强巡控，已拆除 2000 平，还剩 500 平	西长安街
2	北京中材佳美酒店有限公司	六铺炕三区 9 号	北京中材佳美酒店有限公司	酒店火灾自动报警系主机已无法使用，整个系统处于瘫痪状态。	责令停止使用	加强人员巡视死看死守。	德胜
3	北京康悦旅馆	西城区北礼士路 149 号楼地下一层	北京康悦旅馆	旅店消火栓系统无水，处于瘫痪状态	下达《责令限期改正通知书》	加强检查巡逻的频次，在旅馆内增加灭火器材。	展览路
4	中国人民大学出版社印刷厂（拈花寺）	西城区旧鼓楼大街大石桥 61 号	北京市佛教协会	1. 该场所中路正殿随意接建、搭设临时性建筑，占用防火间距；2. 该场所内堆放大量可燃物品和使用液化石油气；3. 消防车道被占用；4. 室内消火栓设置不足。	责令整改	加强消防管理、巡视，准备腾退	什刹海
5	平原里小区	西城区平原里小区	北京市佳诚物业管理有限公司	北区 1-8 号楼内共设置有 840 个室内消火栓箱内配置的水枪、水带大部分丢失；室内消火栓配件损坏严重；北区 1-8 号楼内室内消火栓系统内无水（楼内公共部分无采暖设施，致使部分消防管线冻裂，漏水点过多，如果注水会给居民财产造成严重损失，故物业公司擅自停用）	下发责令改正通知书	加强监督检查，目前正在整改中	白纸坊

附件 2

挂牌督办火灾隐患销账情况统计表

上报单位：（XXX（街道）办事处盖章） 填表人： 上报时间：

序号	挂牌督办级别	隐患主责单位	详细地点	隐患具体情况	采取措施及整改情况	是否整改	整改完毕时间

注： 1. 挂牌督办级别一栏填写市级或区级；
2. 此表将作为挂牌督办火灾隐患销账的依据，以街道政府盖章为准。

抄送：区委各部门，区武装部。

区人大常委会办公室，区政协办公室，区人民法院，区人民检察院。

北京市西城区人民政府办公室

2013 年 9 月 25 日印发
