

2023年西城区污染源废气监测结果（第一批）

序号	企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
1	北京宣房楼宇设备公司 (平原里锅炉房)	西城区	工业污染源	废气排放口1	废气	2023-02-16	--	--	--	--			备用状态
				废气排放口2	废气	2023-02-16	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	47.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气（油）锅炉低氮改造验收要求(**)	
				废气排放口3	废气	2023-02-16	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	44.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气（油）锅炉低氮改造验收要求(**)	
2	北京宣房楼宇设备公司 (建功北里锅炉房)	西城区	工业污染源	废气排放口1	废气	2023-02-16	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	40.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气（油）锅炉低氮改造验收要求(**)	
				废气排放口2	废气	2023-02-16	--	--	--	--			备用状态

序号	企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
3	北京宣房楼宇设备公司 (马连道供热厂)	西城区	工业污染源	废气排放口1	废气	2023-02-16	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	47.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
				废气排放口2	废气	2023-02-16	--	--	--	--			备用状态
				废气排放口3	废气	2023-02-16	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	28.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
				废气排放口4	废气	2023-02-16	--	--	--	--			备用状态
4	北京天恒热力有限公司	西城区	工业污染源	1号烟囱	废气	2023-02-15	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	27.0	80	是			
							林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
							一氧化碳 (mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
				2号烟囱	废气	2023-02-15	--	--	--	--			备用状态
				3号烟囱	废气	2023-02-15	二氧化硫 (mg/m3)	<3	10	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							氮氧化物 (mg/m3)	21.0	80	是			

序号	企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
4	北京天恒热力有限公司	西城区	工业污染源	3号烟囱	废气	2023-02-15	林格曼黑度(级)	<1	1	是		锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015)	
							一氧化碳(mg/m3)	<3	95	是		北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**)	
				4号烟囱	废气	2023-02-15	--	--	--	--			备用状态