

2023年西城区污染源废气监测结果（第二批）

| 序号 | 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测点位类型 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
|----|----------------------------------|-----|-------|-------|--------|------------|-------------|----|------|------|------|-----------------------------|----|
| 1 | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 (北广电子集团有限责任公司) | 西城区 | 工业污染源 | 2#排放口 | 废气 | 2023-11-14 | 二氧化硫(mg/m3) | <3 | 10 | 是 | -- | 锅炉大气污染物排放标准(DB 11/139-2015) | -- |
| | | | | | | | 氮氧化物(mg/m3) | 23 | 80 | 是 | -- | | |
| | | | | | | | 林格曼黑度(级) | <1 | 1 | 是 | -- | | |
| | | | | | | | 一氧化碳(mg/m3) | 14 | 95 | 是 | -- | 北京市燃气(油)锅炉低氮改造验收要求(**) | |