

对液化石油气供应企业人员及场所环境的检查

检查时间： 年 月 日 时 分 秒

检查单编号：西城市管理〔2025〕3号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	☐ 日常检查 ☐ 专项检查 ☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 证后核查 ☐ 巡查检查

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对液化石油气供应企业人员的检查	主要负责人经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
2		安全生产管理人员经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
3		运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
4		按要求进行巡查、检查。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
5		经危险作业审批进行危险作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
6		没有存在将气瓶内的气体向其他气瓶倒装的情况	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
7		没有违规操作及抢修作业的行为。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
8		定期对燃气用户的用气场所、燃气设施、用气设备进行安全检查	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
9		检查发现燃气用户安全隐患按规定采取书面告知用户整改等措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及

			问题记录_____
10		按照燃气设施改动许可的要求实施作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
11		正确佩戴或使用劳动防护用品。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
12	对液化石油气供应企业场所环境的检查	经营、储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍没有在同一座建筑物内，或与员工宿舍保持安全距离。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
13		瓶装供应站分区布置	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
14		瓶装供应站出入口设置符合要求	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
15		不存在使用违法建（构）筑物从事生产经营活动情况。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
16		建筑耐火等级符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
17		瓶库区内不存在有地下和半地下建（构）筑物的情况	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
18		瓶库周边设置围护结构或措施	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
19		瓶库与站外建构筑物防火间距足	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
20		不存在采取有效措施的燃气聚集和滞留条件建构筑物 and 场所	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
21		变配电系统的门、窗符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
22		设置规范、明显的安全警示标志	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
23		安全标志牌设置符合相关要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
			☐ 未发现问题

24		高压配电室、变压器室、低压配电室、控制室、柴油发电机房、智能化系统机房等的运行符合要求。	☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
25		出口、疏散通道符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
检查单位			
检查结论			
检查人员签名	姓名： 执法证号：	年 月 日	
	姓名： 执法证号：	年 月 日	
备注			