

责令改正通知书

（北京市西城区住房和城乡建设委员会）

京建法改（西建）字[2026]第 530065 号

当事人情况

单位名称：北京市未来建筑工程有限公司 法定代表人/负责人：廖川龙

单位地址：北京市昌平区兴寿镇东庄村 联系电话：18736980160

证照类型：营业执照 统一社会信用代码：9111011480265900X5

你(单位) 2026年5月13日10点00分至10点30分许，北京市西城区住房

和城市建设委员会监督执法人员对北京市未来建筑工程有限公司施工的未来家园

1号住宅楼、未来家园2号住宅楼、地下车库进行安全检查，发现以下问题：基

坑桩顶水平位移ZQS1、ZQS2A，2个监测点超控制值且保持缓慢增长趋势，未对超

控制值问题进行处理，违反了GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与

职业健康通用规范》第3.5.5条第1项。以上施工单位未严格按照建筑业安全作

业规程或标准进行施工，造成事故隐患的行为，违反了《北京市建设工程施工现

场管理办法》第十三条第一款的规定，本机关依据《北京市建设工程施工现场管

理办法》第三十一条的规定，现责令你(单位)于收到本通知书5日内改正该行为，

并将整改报告提交至北京市西城区住房和城乡建设委员会。

送达方式：公告送达

公告方式：北京市西城区人民政

府官方网站公告 时间：2026年5月13日14时00分

执法人员（签名）：蒋浩 执法证件号码：01000216069

执法人员（签名）：刘爱娟 执法证件号码：01000216076

此文书仅限用于责令改正
(行政机关落款和印章)

2026年5月13日

动态监管：

依据本市企业资质和人员资格动态监管的有关规定，单位记 0 分；